

АНКЕТА (титульный лист, часть I)
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ДЛЯ
ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
для формирования электронного паспорта объекта

Наименование организации (полное наименование организации в соответствии с учредительными документами, код ОГРН)

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга	
ГБДОУ детский сад № 64 Красносельского района СПб	ОГРН 1027804604750
(полное и сокращенное наименование организации)	

Вид деятельности организации (указывается вид экономической деятельности организации, код ОКВЭД основной)

1. Дошкольное образование	ОКВЭД основной-85.11
2. Дневной уход за детьми	ОКВЭД Доп.-88.91

Форма собственности	Субъект Российской Федерации	ОКФС-13
(указывается форма собственности по ОКФС)		

Организационно-правовая форма	Государственное бюджетное учреждение	ОКОПФ-20903
(указывается организационно-правовая форма по ОКОПФ)		

Должность, Ф.И.О. руководителя организации	Заведующий	Шиманская М.А.
---	------------	----------------

Телефон, факс руководителя организации	Тел. 751-30-11	Факс 751-30-11
---	----------------	----------------

Е-mail организации	detsad64@mail.ru	
---------------------------	------------------	--

Юридический адрес организации	198330	Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 93, корп. 3 литер А
(индекс)		(почтовый адрес)

Фактический адрес организации	198330	Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 93, корп. 3 литер А
(индекс)		(почтовый адрес)

Наименование владельца объекта, в котором находится организация	ОГРН 1027804604750
ГБДОУ детский сад № 39 Красносельского района СПб	

(указывается организационно-правовая форма и название владельца объекта, в котором находится организация)

Юридический адрес владельца объекта, в котором находится организация	198330
Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 93, корп. 3 литер А	
(почтовый адрес)	

(почтовый адрес)
Телефон, факс, Е-mail владельца объекта, в котором находится организация

Наименование вышестоящей организации	75.11.2 - Администрация Красносельского района Санкт-Петербурга	ОГРН 1037819002605
---	---	--------------------

(указывается организационно-правовая форма и название организации)

Юридический адрес вышестоящей организации	198329	ул. Партизана Германа, дом 3, литера А.
(индекс)		(почтовый адрес)

Должность, Ф.И.О. руководителя вышестоящей организации	Глава администрации Черкашин В.Н.	
---	-----------------------------------	--

Телефон, факс вышестоящей организации	Тел. 736-86-06	Факс 736-88-88
--	----------------	----------------

Е-mail вышестоящей организации	tukrsl@gov.spb.ru	
---------------------------------------	-------------------	--

Примечание: при заполнении использовать данные приложения №1 к Анкете «Инструкция по заполнению Анкеты», п.1 «Анкета (титульный лист)».

Титульный лист, часть II

Наименование объекта (указывается ОСИ части 1 титульного листа, если ОСИ находится по одному адресу и занимает одно здание(помещение); или корпус ОСИ или филиал ОСИ с указанием № корпуса или занимаемых помещений, , или № подъезда / лестницы жилого дома)	Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 64 комбинированного вида Красносельского района Санкт-Петербурга												
Фактический адрес объекта (индекс, почтовый адрес)	198330, Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 93, корп. 3 литер А												
Общая площадь объекта (указывается общая площадь в кв.м.)	2532,1кв.м												
Этаж / этажи расположения объекта (указываются этажи, на которых расположен объект, например: 1, 2 этажи; 3, 4, 5 этажи)	1,2 этажи												
Кадастровый номер объекта	7	8:	8	3	0	7	0	2	8				
Категории обслуживаемого населения: граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет), инвалиды (в том числе дети-инвалиды), все.											все		
Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения, слуха, инвалиды с отклонениями в развитии.											все		
Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: (да, нет)	нет												

АНКЕТА (основная часть)

п/п	Зона, элемент зоны (параметр), техническое средство обустройства объекта	Наличие (1), отсутствие (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Необходимость (1), отсутствие необходимости (0) зоны, элемента зоны (параметра), технического средства на объекте	Возможность (1), невозможность (0) создания / реконструкции зоны, элемента зоны (параметра) технического средства на объекте	Параметры зоны (элемента), технического средства обустройства объекта				№ пункта, № рисунка СП59.13330.2012; прочие СП, ГОСТ	Примечание
					Наименование параметра, назначение параметра для: «К» - инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, «О» - инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, «С» - инвалидов с нарушениями зрения, «Г» - инвалидов с нарушениями слуха, «У» - инвалиды с отклонениями в развитии.	Единица измерения	Фактическое значение (для параметров с единицами измерения «соответствие» и «наличие» указывается значение «Да» или «Нет»)	Нормативное значение		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1.Подходы к объекту, пути движения									
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.1	Пути пешеходного движения									
		1	0	0	Ширина пешеходных путей «К»	м	1.2	Не менее 1,2	п.4.1.7, рис.Д.5	
		0	0	0	Наличие на путях движения устройств, создающих преграду для МГН (непрозрачных калиток на навесных петлях двухстороннего действия, вращающихся калиток, турникетов и т.п.) «К», «О», «С», «У»	наличие	нет		п.4.1.2	

		1	0	0	Уклон при съезде с тротуара на проезжую часть, «К»	%	7	Не более 8 (1:12)	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	0	0	То же около здания или в затесненных местах, «К»	%	7	Не более 10 (1:10) на протяжении не более 10 м	п.4.1.8, рис Д.5	
		1	0	0	Перепад высот в местах съезда на проезжую часть «К», «С»	м	0,010	Не более 0,015	п.4.1.8, рис.Д.5	
		1	0	0	Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровные, шероховатые «О», «К», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.4.1.11	
		0	0	0	Толщина швов между бетонными плитами покрытия, «К», «О», «С»	м	нет	Не более 0,015	п.4.1.11	
		1	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0,05	Не менее 0,05	п.4.3.4, рис.Д.4	
		1	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,3 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на отдельно стоящей опоре на высоте от 0,7 до 2,1 м бордюрным камнем (бортиком) высотой. «С»	м	0,05	Не менее 0,05		
		0	1	1	Предупредительное мощение вокруг отдельно стоящих опор, стоек, деревьев, на расстоянии. «С»	м	нет	0,5		
		0	1	1	Система средств информационной поддержки на всех путях движения, доступных для МГН, на все время эксплуатации учреждения, «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.3	
		0	1	1	Ограничительная разметка пешеходных путей на проезжей части, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.4	
		1	0	0	Оборудование входа на участок доступными для МГН элементами информации об объекте. «О», «К», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.4.1.1	
		0	1	1	При пересечении пешеходных путей транспортными средствами у входов в здание или на участке около здания наличие элементов заблаговременного предупреждения водителей о местах перехода. «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.4.1.5	
		0	1	1	Расположение тактильных средств, выполняющих предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей на участке, на расстоянии до объекта, начала опасного	м	нет	Не менее 0,8	п.4.1.10	

					участка, изменения направления движения и т.п. «С»					
		1	0	0	Высота бордюров по краям пешеходных путей, «К», «О», «С»	м	0,06	Не менее 0,05	п.4.1.9	
		1	0	0	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающим к путям пешеходного движения, «К», «О», «С»	м	0,025	Не более 0,025	п.4.1.9	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.2	Лестницы (на подходах к объекту, на участках)	0	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	нет	0,35-0,4	п.4.1.12	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
1.3	Пандусы стационарные, дублирующие внешние лестницы	0	1	0	Уклон пандуса «К»	%	нет	Не более 5 (1:20)	п.4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.6)					
1.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением на внешних лестницах	0	1	1	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п.5.2.21	
2. Входной узел										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.1	Наружные лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,4	0,35-0,4	п.4.1.12	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,15	0,12- 0,15	п.4.1.12	
		1	0	0	Ширина марша лестниц «О»	м	1,5	Не менее 1,35	п.4.1.12	
		1	0	0	Поручни вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,9	0,85-0,92	пп.4.1.14, 5.2.15	
		0	0	0	Дополнительные разделительные поручни при ширине марша 4,0 м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.1.2	
		0	0	0	Высота разделительного поручня «О», «С»	м	нет	0,85-0,92	5.2.15	

		1	0	0	Шероховатая поверхность ступеней «О», «С», «Г» «У»	соответствие	да		п. 4.1.12	
		1	0	0	Выделение цветом или фактурой краевых ступеней «О», «С», «Г»	наличие	да		п.4.1.12	
		1	0	0	Завершение горизонтальной части поручня длиннее марша лестницы «О», «С», «Г», «У»	м	0,3	не менее 0,3	п.5.3.3 ГОСТ Р 51261-99	
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,25	не менее 0,05	п.5.1.6 ГОСТ Р 51261-99	
		1	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,06	не менее 0,04	п.5.1.7 ГОСТ Р 51261-99	
		1	0	0	То же для стены с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0,06	не менее 0,06	п.5.2.16	

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.2	Пандусы стационарные, дублирующие наружные лестницы	0	1	0	Уклон «К»	%	нет	Не более 5 (1:20)	п.4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.3	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.п.)	1	0	0	Ширина пандуса	м	1,0	0,9-1.0	п.5.2.13	
		1	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот свыше 0,2м	%	7	Не более 5 (1:20)	5.2.13	
		0	0	0	Уклон пандуса «К» при перепаде высот менее 0,2м	%	-	Не более 10 (1:10)	5.2.13	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.4	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	1	1	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п.5.2.21	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.5	Подъемники мобильные	0	1	1	«К»	наличие	нет		п.4.1.14	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.6	Входные площадки									
		1	0	0	Навес «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.1.3	
		1	0	0	Подсветка «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		СП 35-101-2001, п.3.17	
		0	0	0	Водоотвод «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.3	
		1	0	0	Поперечный уклон	%	1	Не более 1-2	п.5.1.3	
		1	0	0	Поверхность покрытий твердая, не	соответствие	да		п.5.1.3	

					допускающая скольжения при намокании «К», «О», «С», «Г», «У»					
		1	0	0	Высота площадки	м	0,9	Не более 0,025	п.4.1.9	
		1	0	0	Ширина входной площадки «К»	м	6,07	≥ 1,50	п.5.1.3	
		1	0	0	Глубина входной площадки «К»	м	3,7	≥ 1,85	п.5.1.3	
		0	1	0	Ширина входной площадки с пандусом «К»	м	6,07	≥ 2,20	п.5.1.3	
		0	1	0	Глубина входной площадки с пандусом «К»	м	3,7	≥ 2,20	п.5.1.3	
2.7	Входные тамбуры	1	0	0	Ширина тамбура, при глубине не менее 2,3м «К»	м	2,68	Не менее 1,5	п.5.1.7.	
		1	0	0	Дренажные и водосборные решетки в одном уровне с поверхностью пола, ширина просветов их ячеек не более 0,013 м, длина не более 0,015 м, диаметр круглых ячеек не более 0,018 м, «К», «О», «С»	соответствие	да		п.5.1.7	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.8	Входные двери, в т.ч. тамбурные	1	0	0	Ширина в свету «К»	м	0,9	0,9- 1,2	п.5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014	п.5.1.4	
		0	1	1	Смотровые панели в полотнах дверей, заполненные прозрачным и ударопрочным материалом «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п.5.1.4	
		0	1	1	Нижняя часть смотровых панелей на высоте от уровня пола, «К», «О», «С», «Г», «У»	м	нет	От 0,5 до 1,2	п.5.1.4	
		1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН «К», «О», «С»	наличие	да		п.5.5.1, п.5.1.6	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
	Прозрачные двери на входе в здание	1	1	1	Ширина в свету »К»	м	1,47	Не менее 1,2	п. 5.1.4	
		1	0	0	Высота каждого элемента порогов «К», «С»	м	0,01	Не более 0,014		
		1	0	0	Обозначение символом входа, доступного для МГН«К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п. 5.5.1, п.5.1.6	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН входу «К», «О», «С»,	наличие	да		п.5.5.1	

					«Г», «У»					
		0	1	1	Высота от уровня пола верхней части противоударной полосы, «К»,	м	нет	Не менее 0,3	п.5.1.4	
		1	0	0	Высота яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,15	Не менее 0,1	п.5.1.5	
		1	0	0	Ширина яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей «К», «О», «С», «Г», «У»	м	0,3	Не менее 0,2	п.5.1.5	
		1	0	0	Высота размещения яркой, контрастной маркировки на прозрачных полотнах дверей от поверхности пешеходного пути «К», «О», «С», «Г», «У»	м	1,5	1.2 -1.5	п.5.1.5	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
2.9	Вестибюли общественных зданий	0	0	0	Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету «К»	м	нет	Не менее 1,0	п.5.1.8	
		0	1	1	Звуковые информаторы по типу телефонов-автоматов «С»	наличие	нет		п.5.5.6	
		0	1	1	Текстофоны, снабженные клавиатурой и дисплеем для отображения текстовой информации (либо эквивалент этого оборудования) «Г»	наличие	нет			
3. Пути движения внутри здания										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.1	Коридоры, переходы в другие здания	0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед дверными проемами на расстоянии «С»	м	нет	0,6	п.5.2.3	
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед входами на лестницы на расстоянии «С»	м	нет	0,6		
		0	1	1	Тактильные предупреждающие указатели на участках пола перед поворотом коммуникационных путей «С»	м	нет	0,6		
		1	0	0	Ширина пути движения «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п.5.2.1	
		1	0	0	Ширина подхода к оборудованию и мебели, «К»	м	1,0	Не менее 0,9	п.5.2.2	
		1	0	0	Диаметр зоны для самостоятельного разворота на 180°, «К»	м	1,4	Не менее 1,4	п.5.2.2	
		1	0	0	Ширина прохода в помещение с	м	1,6	Не менее 1,2	п.5.2.2	

					оборудованием и мебелью, «К»					
		0	0	0	Ограждение пространства под выступающими более чем на 0,1 м частями навесных устройств и оборудования при их размещении на вертикальной поверхности на высоте от 0,7 до 2,1 м бортиком высотой. «С»	м	нет	Не менее 0,05	п.5.2.7	
		0	0	0	Высота ворса ковров «К», «О»	м	0	Не более 0,013	п.5.2.8	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.2	Дверные и открытые проемы в стенах, выходах из помещений и коридоров	1	0	0	Ширина «К»	м	0,9	Не менее 0,9	п. 5.2.4	
		1	0	0	Высота порогов или перепад высот «К», «С»	м	0	Не более 0,014	п. 5.2.4	
		1	0	0	Контрастное сочетание цветов в применяемом оборудовании (дверь-стена-ручка) «С»	наличие	да		п. 5.4.1	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.3	Внутренние лестницы	1	0	0	Размеры ступеней: ширина проступей «О», «С»	м	0,3	0,28 - 0,35	СП 118.13330.2012 п.6.11	
		1	0	0	Высота ступеней «О», «С»	м	0,14	0,13 - 0,17		
		1	01	0	Поверхность ступеней ровная и шероховатая «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.9	
		1	0	0	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающим к стенам или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги «О», «С», «Г», «У»	наличие	да			
		1	0	0	Ограждения с поручнями вдоль обеих сторон на высоте «О», «С»	м	0,8	0,85-0,92	п.5.2.15	
		1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня длиннее марша лестницы «О», «С»	м	0,3	0,27-0,33		
		1	0	0	Завершающая горизонтальная часть поручня не должна быть травмоопасной «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да			
		1	0	0	Диаметр округлого сечения поручня «О», «С», «Г», «У»	м	0,05	0,04-0,06	п.5.2.16	

		1	0	0	Расстояние между поручнем и стеной «О», «С», «Г», «У»	м	0,12	Не менее 0,045	п.5.2.16	
		1	0	0	Расстояние между поручнем и стеной с шероховатой поверхностью «О», «С», «Г», «У»	м	0,09	Не менее 0,06	п.5.2.16	
		0	0	0	Разделительные поручни при ширине марша 4,0м и более «О», «С»	наличие	нет		п.5.2.11	
		1	0	0	Ширина марша лестниц при отсутствии лифтов, «О»	м	1,3	Не менее 1,35	п.5.2.10	
		0	0	0	Ширина марша лестниц, ведущих на жилые этажи секционных трех- и более этажных жилых зданий «О», «С»	м	нет	Не менее 1,05	СП 54.13330.2012 п.8.2, табл.8.1	
		1	0	0	Открытые ступени (без подступенков) не допускаются «О», «С»	соответствие	да		п.5.2.9	
		0	1	1	Рельефные обозначения этажей на поверхности поручней «С»	наличие	нет		п.5.2.16	
		1	0	0	Предупредительные полосы об окончании перил «С»	наличие	да			
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.4	Пандусы стационарные	0	1	0	Высота одного подъема «К»	м	нет	Не более 0,8	п.5.2.13, рис.Д.9	
3.5	Пандусы инвентарные (сборно-разборные, откидные, выдвижные и т.д.)	0	1	1	Ширина пандуса на путях движения внутри здания «К»	м	1,5	Не менее 1,5	п.5.2.13, 5.2.1	
					Уклон пандуса «К»	%	5	Не более 5 (1:20)		
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.6	Подъемные платформы с вертикальным / наклонным перемещением	0	0	0	Свободное пространство перед подъемными платформами шириной «К»	м	нет	Не менее 1,6	п.5.2.21	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					

3.7	Подъемники мобильные	0	0	0	Подъемники мобильные «К»	наличие	нет		п.4.1.14	С посторонне й помощью
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.8	Лифты	0	0	0	Ширина кабины «К»	м	нет	Не менее 1,7	п.5.2.18	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.9	Эскалаторы	0	0	0	Тактильные предупреждающие знаки у каждого края, «С»	наличие	нет		п.5.2.22	
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
3.10	Пути эвакуации	1	0	0	Верхние и нижние ступени в каждом марше эвакуационных лестниц должны быть окрашены в контрастный цвет или применены тактильные указатели, контрастные по цвету по отношению к прилегающим поверхностям пола	соответствие	да		п.5.2.31	
		1	0	0	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации должны быть окрашены краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты «О», «С», «Г», «У»	соответствие	да		п.5.2.31	
		1	0	0	Эвакуационные знаки пожарной безопасности, «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.5	
		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшему доступному для МГН эвакуационному выходу, «К», «О», «С», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
	4. Специальные требования к помещениям, местам обслуживания инвалидов									
В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов из расчета не менее 5%, но не менее одного места от расчетной вместимости учреждения или расчетного числа посетителей, в том числе и при выделении зон специализированного обслуживания МГН в здании. Подходы, пути движения к объекту, входные узлы, пути движения внутри здания, санитарно-гигиенические помещения, автостоянки анкетировуются по общим требованиям, представленным в пунктах: 1 – 3, 5,7 Анкеты.										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.	Помещения, места приема МГН в административных зданиях									
4.1.1	Зона (зоны) обслуживания посетителей	1	0	0	Количество мест для инвалидов «К», «О», «С», «Г», «У»	%	2	5, но не менее одного места	п. 7.1.3	

	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
4.1.2	Помещения для приема посетителей				Площадь помещения для индивидуального приема посетителей: «К», «О»:					
		1	0	0	на одно рабочее место	кв. м	12,0	12,0	п.7.1.13, п.7.7.4	
		0	0	0	на два рабочих места	кв. м	18,0	18,0	п.7.1.13	
		1	0	0	Поверхность столов, прилавков, низа окошек касс, справочных и других мест обслуживания на высоте от уровня пола «К»	м	0,73	Не более 0,85	п.7.1.9, рис.Д12	
		1	0	0	Ширина рабочего фронта стола у места получения услуги	м	1,3	Не менее 1,0	п.7.1.9	
5.Санитарно-гигиенические помещения (п.5.3.1. Во всех зданиях, где имеются санитарно-бытовые помещения, должны быть предусмотрены специально оборудованные для МГН места в раздевальных, универсальные кабины в уборных и душевых)										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
5.1	Универсальная кабина	1	1	0	Ширина «К»	м	1,48	Не менее 2,2	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Глубина «К»	м	1,94	Не менее 2,25	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	0	Ширина двери кабины «К»	м	0,6	Не менее 0,9	п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	1	1	Направление открывания двери кабины «К», «О», «С», «Г», «У»	-	внутрь	Наружу	п.5.3.3	
		0	1	1	Опорные поручни около унитаза «О», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис.Д.11	
		1	0	1	Крючки для одежды, костылей и других принадлежностей «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.3 рис.Д.11	
		0	1	1	Опорные поручни около умывальника «О», «С», «К»	наличие	нет		п.5.3.3 рис. Д11, СНиП 35-01-2001 п.3.67	
		0	0	0	Высота расположения писсуара «К»	м	нет	0,4	п. 5.3.3	
		0	1	1	Система тревожной сигнализации, обеспечивающая связь с помещением постоянного дежурного персонала (поста охраны или администрации объекта) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	нет		п. 5.3.6	
		1	0	0	Обозначение у дверей кабины символом доступности кабины для инвалидов, в том числе рельефным, на высоте 1.35 м «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.3.6	

		1	0	0	Указатели направления пути к ближайшей доступной для МГН туалетной кабине (в случае недоступности туалетной кабины для МГН) «К», «О», «С», «Г», «У»	наличие	да		п.5.5.1	
		0	0	0	Пространство для кресла-коляски рядом с унитазом шириной «К»	м	0,2	Не менее 0,75	п.5.3.3 рис.Д.11	
7. Автостоянки										
	Название зоны (технического средства)				Наименование ОСИ (см. прим. п.5)					
7.1	Индивидуальные автостоянкина участке около или внутри зданий учреждений обслуживания	1	1	0	Места для автотранспорта инвалидов «К», «О»	%	10 (1 место)	Не менее 10% мест от общего количества (но не менее одного места), в том числе 5% мест для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках	п.4.2.1	
		1	0	0	Расстояние от стоянки автотранспорта инвалида до входа в учреждение «К», «О»	м	20	Не далее 50	п.4.2.2	
		1	0	0	Ширина зоны для парковки «К»	м	3,6	3,6	п.4.2.4	
		1	0	0	Длина зоны для парковки «К»	м	6,0	6,0		
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на поверхности дорожного покрытия «К»	наличие	нет		п.4.2.1	
		0	1	1	Обозначение места стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) «К»	наличие	нет			
		0	1	1	Высота знака обозначения места стоянки на вертикальной поверхности	м	нет	Не менее 1,5	п.4.2.1	

Примечание:

1. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не предусмотрены Анкетой, создаётся новая строка, с соответствующим порядковым номером и заполняются все графы Анкеты. Графы 7,8,9 определяются организацией самостоятельно в соответствии с нормативными требованиями по согласованию со службой заказчика, ОСЗН, Центром.
2. В случае наличия зон, элементов зон одинаковых по названию (лестница, коридор, пандус) им присваиваются порядковые номера (внутренняя лестница №1; внутренняя лестница №2, внутренняя лестница №5) и по каждой из этих зон заполняются соответствующие графы Анкеты.
3. В случае если ОСИ имеет несколько действующих входных узлов, один из них обследуется с учётом потребностей всех категорий инвалидов, включая инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски. Остальные входные узлы должны быть обследованы с учетом потребностей МГН, за исключением инвалидов, использующих для передвижения кресла-коляски.
4. При заполнении п.1.1. анкеты «Пути пешеходного движения» необходимо учитывать следующее. Анкетированию подлежат пути пешеходного движения, находящиеся на земельном участке организации, а также пешеходные пути, находящиеся за пределами земельного участка, и ведущие к организации (участки пешеходных путей от организации до ближайших остановок наземного пассажирского транспорта, а также ближайших станций метрополитена, находящихся не далее 500 метров от организации).
5. В случае если зона, элемент зоны, техническое средство не находится в ведении анкетизируемого учреждения, то в поле «Наименование ОСИ» указывается наименование ОСИ

(если известно его наименование) в чьем ведении находится данная зона, элемент зоны, техническое средство. В случае если наименование ОСИ неизвестно проставляется «не знаю». Замеры параметров по данным зонам осуществляются и заполняются сотрудником, проводящим анкетирование.

6. При заполнении п.1.1. анкеты «пути пешеходного движения» обследованию подлежит путь от ближайшей остановки городского транспорта до места получения услуги, либо проживания МГН.
7. Анкетирование (определение доступности от входной площадки до квартиры инвалида) подъезда жилого дома производится в соответствии с разделами 2, 3 анкеты.

<u>8(812)751-30-11</u> телефон	<u>Заведующий хозяйством</u> Заполнил Анкету:	<u>Л.Д. Щекалова</u> ФИО	<u>(подпись)</u>	«07»сентября 2020г.
<u>Согласовано:</u> <u>8(812)751-30-11</u> телефон	<u>Заведующий</u> Должность руководителя обследованного объекта	<u>М.А. Шиманская</u> ФИО	<u>(подпись)</u>	«07»сентября 2020г.

